



- Iluminação de emergência – Bêco Autônomo
- Painel Led 12W
- Refletor Led 200W
- Interruptor duplo
- Interruptor simples
- Tomada 130cm
- Tomada baixa 30cm
- Tomada para chuveiro bifásica
- Caixa de passagem na parede 10X10
- Quadro Geral de luz e força
- Caixa para Medidor
- Eletroduto no Teto
- Eletroduto no Piso
- Alimentador

NOTAS:

- 1-TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM OS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
- 2-VERIFICAR QUADROS DE CARGA QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES;
- 3-ELEOTRODOS NÃO COTADOS CONSIDERAR DIÂMETRO DE 43/4";
- 4-CONDUTORES NÃO COTADOS CONSIDERAR SEÇÃO DE 6,0mm²;
- 5-TODOS OS QUADROS/PARTES METÁLICAS DEVEM SER ATERRADOS;
- 6-OS CONDUTORES E CABOS QUE ALIMENTAM OS Q'S ESTÃO COTADOS EM mm² COM ISOLAÇÃO DE 0,6/1kV XLPE HIERM OU EPR 900
- 7-OS CONDUTORES DOS CIRCUITS TERMINAIS SERÃO DE CORDÃO ELEOTRICO, COM ISOLAMENTO 750V, BMF 701, CLASSE 5 E DEVERÃO ASSUMIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

FASE - PRETO E BRANCO
NEUTRO - AZUL
TERRA - VERDE
- 8-EM TODAS AS CAIXAS DE SABIDA, OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO/SE			
			
OBRA:			
END.: Colônia Treze, s/n, Lagarto – SE;			
PROP.:	RESP.TECNICO:		
Prefeitura Municipal de Lagarto/SE CNPJ: 13.124.052.0001-11	Carlos Vinicius Dantas Cruz CREA: 270909187-9		
ÁREA DO TERRENO:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO:		
Projeto: Planta Elétrica			
DATA: 15/05/24	ESCALA: 1:100	DESENHO: 1:100	
REVISÕES			
Projeto Elétrico_Quadra Poliesportiva Colônia Treze			PRANCHAS: 01